



LEGENDA i OZNACZENIA

- oprawa typ system BETA prod Plexiform
- ⊙ oprawa typ Plafoniera sufitowa 2x60W ,250V
- ✉ proj oprawa do sufitu typ Rubin Plus PPAR 4 x 14W T5 IP 20 prod Aga Light
- ⊗ oprawa typ kinkiet skośna 1x60W, 250V-szczelna IP 44
- ⌋ łącznik typ świecznikowy 10A, 250V p/t
- ⌋ łącznik 1-biegonowy 10A, 250V p/t
- ⌋ łącznik typ schodowy 6A, 250V p/t
- ⌋ łącznik 1-biegonowy 10A, 250V szczelny IP 44 p/t
- ⊗ oprawa typ kinkiet 1x100W, 250V
- e — proj oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym typ TCH 329-I/EL-3 Philips 8W
- proj tablica TP wg rys nr 8

A proj oprawa z wbudowanym układem zasilania awaryjnego
W proj wentylator kanałowy typ EBB-30 W

Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2
pod tynkiem

3 nr obw zgodny z tablica TP

System ochrony TN-S + wyl różnicowy

<div><div><div></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div><div>F.H.U "ARMAX "</div><div>Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22</div></div></div>				
Nazwa obiektu : Budynek administracyjno - usługowy w Ozarowie.			Adres obiektu : Gm. Ozarów dz. nr ewid. 873, 874, 875, 876, 879/1	
Przedmiot : Rzut pietra--oswietlenie			Skala : 1:100	Nr rys. 5
projektował :	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia:	Podpis :
Instalacja elektryczna	Jan Domagala	59/81	elektryczne	
- sprawdził :				
Data : 09.2009				