



- 01 Wiatrołap
- 02 Korytarz
- 03 Pam. porządkowe
- 04 Pam. sprzątaczek
- 05 Przedsionek WC
- 06 WC męskie-umywalki
- 07 WC męskie
- 08 WC niepełnosprawni i kobiety
- 09 Pam. socjalne
- 010 Pam. handlowe nr1
- 011 Pam. socjalne-minibar
- 012 WC-minibar
- 013 Minibar
- 014 Pam. administracyjne
- 015 WC
- 016 Wiatrołap

## LEGENDA i OZNACZENIA

- ⌘ proj gn wtykowe 2T+PE 16A, 250V
- ⌘ j/w lecz podwójne
- ⌘ proj gn wtykowe 2T+PE z klapką ochronną 16A, 250V IP 44

MPPW-1  puszka Ph 100x100 z szyna ekwipotencjalizująca typ UP-firmy DEHN

 pkt podłączenia przewodu DY 2,5 do mebli metalowych lub innych urządzeń

 proj tablica TG wg rys nr 2


 proj tablica TB wg rys nr 7

11 nr obw zgodny z tablica TG

Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem

System ochrony TN-S + wył różnicowy

- MINIBAR (013)
- 1 lada baru
  - 2 czajnik elektryczny, bezprzewodowy
  - 3 szafki kuchenne z blatem roboczym /szafki stojące i wiszące/
  - 4 zlewozmywak dwukomorowy, na szafce
  - 5 pojemnik na odpady /szafka pod zlewozmykiem/
  - 6 umywalka, wisząca
  - 7 regał - witryna na produkty żywnościowe
  - 8 chodzątko - zamaarka
  - 9 kuchenka mikrofalowa

 BIURO PROJEKTOWE F.H.U. "ARMAX" Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22				
Nazwa obiektu : Budynek administracyjno - usługowy w Ozarowie.		Adres obiektu : Gm. Ozarów dz. nr ewid. 873, 874, 875, 876, 879/1		
Przedmiot : Rzut parteru--gniazda wtykowe		Skala : 1:100	Nr rys. <b>4.</b>	
projektował :	Nazwisko :	Nr upr. :	Uprawnienia :	Podpis :
Instalacja elektryczna	Jan Domagala	59/81	elektryczne	
- sprawdził :				
Data : 09.2009				