

ZP złącze pomiarowe ZP wys zamocowania okolo 1,4 m

System ochrony TN-S + wył róznicowy

BIURO PROJEKTOWE
F.H.U "ARMAX"
Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22

Nazwa obiektu : Budynek administracyjno - uslugowy w Ozarowie.	Adres obiektu : Gm. Ozarow, dz. nr ewid. 873, 874, 875, 876, 879/1
Przedmiot : instaalcja odgromowa	Skala : 1:100 — Nr rys. 10

	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia	Podpis :
projektował : Instalacja elektryczna	Jan Domagala	59/81	elektryczne	
- sprawdził :				

Data : 09.2009