

$$P_{\max} = 20,00 \text{ kW}$$


Rozdzielnice instalować zgodnie z rys nr 1
Lokalizacja wyłączników pożarowych -przy wejściowych do budynku

System ochrony TN-S + wył różnicowy

Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22				
Nazwa obiektu : Budynek administracyjno - usługowy w Ozarowie.			Adres obiektu : Gm. Ozarów dz. nr ewid. 873, 874, 875, 876, 879/1	
Przedmiot : schemat tablicy TG			Skala :	Nr rys. 2
projektował :	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia	Podpis :
Instalacja elektryczna	Jan Domagala	59/81	elektryczne	
- sprawdził :				
Data : 09.2009				