

BIII.271.6.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: **BIII.271.6.2014 Remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice gmina Ożarów**

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:**

Pytanie 1.

Proszę o określenie ilości obróbek blacharskich przy kominach - poz. kosztorysu inwestorskiego 49. Podana ilość - 67,92 m² wydaje się niewłaściwą dla wykonania obróbek dwóch kominów.

Odpowiedź 1.

Wartość w przedmiarze powinna być 4,60m² pomyłko wpisano 67,92 m²

Pytanie 2.

W przedmiarze brak jest pozycji na ogrodzenie terenu wokół budynku- prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 2.

Ogrodzenie wokół budynku nie będzie wykonywane.

Pytanie 3.

Proszę o podanie określania grubości, skoku fali blachy trapezowe, blacha ma być w połysku czy w macie?

Odpowiedź 3.

Blacha trapezowa powlekana. Na wykonanie pokrycia dachowego zastosować blachę gr. 050 mm o wys. fali 35 mm poliester matowy.

Pytanie 4.

Proszę o podanie parametrów i ilości drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź 4.

Drzwi zewnętrzne szt.3 z tworzywa PVC ocieplane- górą przeszklone dołem pełne o wymiarach 1,22x2,80 (z naświetleniem) szt.1 , 1,00x2,80 (z naświetleniem) szt. 2.

BURMISTRZ OŻAROWA

Marcin Majcher

/-/