

Ożarów dnia 05.03.2014

BIII.271.1.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: **BIII.271.1.2014 Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina Ożarów**

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że prostuje odpowiedź nr 3 do zapytania do SIWZ i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:**

W odpowiedziach z dnia 04.03.2014 jest:

Pytanie 20.

Czy zakres prac obejmuje drogę wewnętrzną oczyszczalni z kostki brukowej? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 20.

Należy uzupełnić przedmiar o wykonanie drogi wewnętrznej z placem o powierzchni 580 m² na podbudowie z kruszywa gr 20 cm , podbudowy z gruntu stabilizowanego 10 cm , krawężnik 15x30x100 L=170 mb. na ławie betonowej

Powinno być:

Pytanie 20.

Czy zakres prac obejmuje drogę wewnętrzną oczyszczalni z kostki brukowej? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 20.

Należy uzupełnić przedmiar o wykonanie drogi wewnętrznej i placem o powierzchni 580 m² z **kostki brukowej betonowej** na podbudowie z kruszywa gr 20 cm , podbudowy z gruntu stabilizowanego 10 cm , krawężnik 15x30x100 L=170 mb. na ławie betonowej

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Sobieraj
Sekretarz Gminy